



USCITA N. 3
LARGHEZZA = 0,90 m
N. MODULI = 1
PERSONE EVACUABILI = 60

ASPIRATORI

AERAZIONE PERMANENTE 1,20 mq
2/3 A FILO PAVIMENTO 0,80 mq

STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO
REI 120

53,40 mq
REFETTORIO
massimo affollamento = 21 persone

USCITA N. 1
LARGHEZZA = 1,20 m
N. MODULI = 2
PERSONE EVACUABILI = 120

USCITA N. 2
LARGHEZZA = 1,20 m
N. MODULI = 2
PERSONE EVACUABILI = 120

AULA INSEGNANTI

SALA M.A.

DIS.

AMBULAT.

RIP.

C.T.
7,92 mq

BID.

W.C.

W.C.

ATRIO

DISPENSA

SALA
CONFEZIONAMENTO

CUCINA 20,65 mq
POTENZIALITA' < 116 kW

DIS.

W.C.

AERAZIONE LOCALE C.T.
STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO
REI 120

USCITA N. 3
LARGHEZZA = 0,90 m
N. MODULI = 1
PERSONE EVACUABILI = 60

ASPIRATORI

AERAZIONE PERMANENTE 1,20 mq
2/3 A FILO PAVIMENTO 0,80 mq

STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO
REI 120

53,40 mq
REFETTORIO
massimo affollamento = 21 persone

USCITA N. 1
LARGHEZZA = 1,20 m
N. MODULI = 2
PERSONE EVACUABILI = 120

USCITA N. 2
LARGHEZZA = 1,20 m
N. MODULI = 2
PERSONE EVACUABILI = 120