
Da: <areatecnica.magomadas@digitalpec.com>
Data: venerdì 15 luglio 2016 13:33
A: <difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it>
Cc: "protocollo" <protocollo@pec.abbanoa.it>; <progettazione.gllpp@pec.abbanoa.it>
Oggetto: Valutazione impatto ambientale - Adeguamento schema fognario depurativo n. 135 bosa - Depuratore consortile e collettori fognari ID 2006 105A.1 e 2006 1050B.1

In riferimento alla valutazioni di impatto ambientale di cui in oggetto, a seguito di un esame del progetto si riscontra quanto segue:

Le stazioni di sollevamento ricadenti nel comune di Magomadas, individuate nella tav. 9.4 con il colore verde e previste in altra progettazione, risultano numericamente insufficienti, in quanto la situazione dello stato di fatto e la parcellizzazione delle proprietà non consentono un razionale convogliamento dei reflui da parte delle utenze ad essi.

Comune di Magomadas
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Vinicio S. vinci