Pianta
Scala 1:50



Dettaglio1
Scala 1:20



Dettaglio2
Scala 1:20



Sezione A1
Scala 1:50



Vista 3D
Scala 1:100



OPERE DI CARPENTERIA METALLICA

NORME DI RIFERIMENTO: D.Min. Infrastrutture 14 gennaio 2008

DOCUMENTI: WPQ&WPQR e certificati materiali

COLLAUDI: esame magnetico su 10% saldature piastre di base
esame visivo 100% saldature
controllo qualifiche WPS&PQR
esame visivo e dimensionale
livello di accettabilità saldature: C secondo UNI EN ISO 5817:2004

BULLONERIA: Conforme per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968
Bulloneria appartenente alle classi della norma UNI EN ISO 898-1:2001 associate come segue:
M<16: Vite 8.8 - Dado 8 - Rosette cl. R40 (UNI6592)
M>=16: Vite 10.9 - Dado 10 - Rosette cl. R40 (UNI6592)
Coppie di serraggio secondo CNR-UNI 10011

ACCIAI: Conformi alle UNI EN 10025 (per i laminati)
Conformi alle UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura)
Conformi alle UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati)
TUTTI Identificati e qualificati e recanti la Marcatura CE

TUBO TONDO	S355JR - Fe510B	ANGOLARE CNP TRAVE A T	S355JR - Fe510B
UPN HEA IPE	S355JR - Fe510B	LAMIERE PIATTI	S355JR - Fe510B

SALDATURE: tutte le saldature sono continue a completo ripristino salvo diversamente indicato

Gruppo di lavoro:

Professionista		Ruolo
Dott. Ing. Francesco Martino	Ordine Ingegneri Grosseto n°195	Coordinatore progettazione, esperto progettazione impiantistica, elettromeccanica ed idraulica
Dott. Arch. David Bartalucci	Ordine Architetti Grosseto n° 465	Esperto in Studi Ambientali
Dott. Ing. Sandro Fiorentini	Ordine Ingegneri Grosseto n° 801	Progettazione architettonica, civile - statica,igiene e sicurezza cantieri
Dott. Ing. Enzo Rosadini	Ordine Ingegneri Grosseto n° 314	Esperto in progettazione impiantistica speciale

REV.	DATA EMISSIONE	CODICE EMISSIONE	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO DA	CONTROLLATO DA
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
00	14/09/2012	E	EMISSIONE	D'ANDREA	MARTINO

Regione autonoma della Sardegna — Provincia di Nuoro — Comune di Macomer

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER

GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWt PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO

SOSTITUISCE DOC. N° .

COMMESSA N° G117

EMESSO DA: martino associati ingegneria e tecnologie ambientali

OFFERENTE - ATI:

MANDANTE: AREA IMPIANTI

MANDATARIA: monsud SpA infrastructures & facilities

IL PROGETTISTA INCARICATO: martino associati s.r.l.

TITOLO

EDIFICIO CICLO TERMICO
CARPENTERIA STRUTTURA IN ACCIAIO
Pianta - Sezione A1 - Assonometria - Dettagli costruttivi

NOME FILE	FORMATO	SCALA	ALLEGATO
G117FMDS 408.00..OCA 8	A1	Varie	OCA 8

COMMESSA	EMITTENTE	TIPO DOC.	PROGRESSIO	FOGLIO	DI
G117	F M	D S	4 0 8	1	1

Progetto: definitivo