

PIANO SECONDO
STATO DI PROGETTO



PIANO SECONDO
STATO ATTUALE

LEGENDA

	Canale circolare di mandata in lamiera zincata da rimuovere
	Canale circolare di ripresa in lamiera zincata da rimuovere
	Canale circolare di mandata in lamiera zincata da non rimuovere
	Canale circolare di ripresa in lamiera zincata da non rimuovere
	Canale circolare di mandata in lamiera zincata dello spessore secondo la Norma ASHRAE con coibentazione in neoprene dello spessore di mm 12 e rivestimento esterno in pellicola di alluminio
	Canale circolare di ripresa in lamiera zincata dello spessore secondo la Norma ASHRAE con coibentazione in neoprene dello spessore di mm 12 e rivestimento esterno in pellicola di alluminio
	Canale circolare di espulsione o aspirazione aria esterna in lamiera zincata dello spessore secondo la Norma ASHRAE con coibentazione in neoprene dello spessore di mm 12 e rivestimento esterno in pellicola di alluminio
	Pompa di calore reversibile ad alta efficienza tipo "CLIVET SPINCHILLER" WSAN-XC2 1000", potenzialità termica 309 KW, potenzialità frigorifera 265 KW, COP 3.21, EER 2.69

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

STUDIO DI INGEGNERIA **Dott. Ing. Angelo Loggia**
Via Roma, 25 (scala B - 1° piano) - Iglesias (CA)
tel. 0781/32783 - fax 0781/32783 cell. 393/9797344 - e-mail: anglogg@inwind.it

COMMITTENTE:
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA - ARPAS

PROGETTO:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA POMPA DI CALORE E DELLE UTA A SERVIZIO DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CARBONIA IGLESIAS

24/03/2014	TAVOLA 1.2	Copertura: - schema posa pompa di calore e UTA esistenti - schema posa nuova pompa di calore Scala: 1:100

IL PROGETTISTA: **IL COMMITTENTE:**