



Regione Autonoma della Sardegna

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

PIANO REGOLATORE GENERALE
DEGLI ACQUEDOTTI DELLA SARDEGNA

REVISIONE 2006

ALL. 5 - STATO DI FATTO
ACQUEDOTTI IN ESERCIZIO
VOL. IV - Schede monografiche per i Comuni del Nuorese

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Aritzo** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91001)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.676	192	321	287	481	123.023
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	16	156	2	233	3	766
Totale popol. residente	1.692					
Popol. fluttuante stag.	1.911	460	879	460	879	83.065
		TOTALE	1.202	TOTALE	1.363	206.854
		PARI A		(l/s)	15,78	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	16,56	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	13,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Aritzo	1.676	1.911
cs	16	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Atzara** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91003)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.435	192	275	287	411	105.393
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	11	156	1	233	2	383
Totale popol. residente	1.446					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	276	TOTALE	413	105.776
		PARI A		(l/s)	4,78	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	5,02	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	7,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Atzara	1.435	
cs	11	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Austis** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91004)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.052	192	201	287	301	77.033
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	8	156	1	233	1	383
Totale popol. residente	1.060					
Popol. fluttuante stag.	768	460	353	460	353	33.358
		TOTALE	555	TOTALE	655	110.774
		PARI A		(l/s)	7,58	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	7,96	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Austis	1.052	768
cs	8	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Belvì** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91007)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	839	192	161	287	240	61.703
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	839					
Popol. fluttuante stag.	451	460	207	460	207	19.561
		TOTALE	368	TOTALE	447	81.264
		PARI A		(l/s)	5,17	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	5,43	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Belvì	839	451

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Birori** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91008)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	701	192	134	287	201	51.355
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	15	156	2	233	3	766
Totale popol. residente	716					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	136	TOTALE	204	52.121
		PARI A		(l/s)	2,36	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,48	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4,80	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Birori	701	
cs	15	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Bitti** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91009)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3.920	192	752	287	1.125	288.204
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	8	156	1	233	1	383
Totale popol. residente	3.928					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	753	TOTALE	1.126	288.587
		PARI A		(l/s)	13,03	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	13,68	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	15,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Bitti	3.920	
cs	8	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Bolotana** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91010)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3.390	192	650	287	972	249.112
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	223	192	42	287	64	16.096
Nuclei e case sparse	12	156	1	233	2	383
Totale popol. residente	3.625					
Popol. fluttuante stag.	1.917	460	881	460	881	83.254
		TOTALE	1.574	TOTALE	1.919	348.845
		PARI A		(l/s)	22,21	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	23,32	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	16,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Bolotana	3.390	1.917
Bardosu	35	
cs	12	
Sa Tanca e sa Idda	34	
Sistazione	6	
Ziu Zolo	148	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Borore** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91011)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.686	192	515	287	770	197.373
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	9	156	1	233	2	383
Totale popol. residente	2.695					
Popol. fluttuante stag.	289	460	132	460	132	12.474
		TOTALE	648	TOTALE	904	210.230
		PARI A		(l/s)	10,46	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	10,99	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	8,70	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Borore	2.686	289
cs	9	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Bortigali** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91012)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.635	192	313	287	469	119.957
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	88	192	16	287	25	6.132
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	1.723					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	329	TOTALE	494	126.089
		PARI A		(l/s)	5,72	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	6,00	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	18,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Bortigali	1.635	
Mulgargia	88	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Desulo** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91016)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3.213	192	616	287	922	236.082
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	3.213					
Popol. fluttuante stag.	1.013	460	465	460	465	43.942
		TOTALE	1.081	TOTALE	1.387	280.024
		PARI A		(l/s)	16,05	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	16,86	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5,32	

POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.
Desulo		3.213	1.013

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Dorgali** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91017)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	7.497	220	1.649	316	2.369	631.979
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	954	192	183	287	273	70.134
Nuclei e case sparse	17	156	2	233	3	766
Totale popol. residente	8.468					
Popol. fluttuante stag.	12.564	460	5.779	460	5.779	546.115
		TOTALE	7.613	TOTALE	8.424	1.248.994
		PARI A		(l/s)	97,50	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	102,38	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	37,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Dorgali	7.497	1.182
Cala Gonone	954	11.382
cs	17	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Dualchi** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91018)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	825	192	158	287	236	60.553
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	825					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	158	TOTALE	236	60.553
		PARI A		(l/s)	2,73	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,87	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,90	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Dualchi		825				

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Fonni** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91024)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	4.533	192	870	287	1.300	333.427
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	16	156	2	233	3	766
Totale popol. residente	4.549					
Popol. fluttuante stag.	962	460	442	460	442	41.769
		TOTALE	1.314	TOTALE	1.745	375.962
		PARI A		(l/s)	20,20	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	21,21	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Fonni	4.533	962
cs	16	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Gadoni** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91025)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.148	192	220	287	329	84.315
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	5	156	0	233	1	0
Totale popol. residente	1.153					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	220	TOTALE	330	84.315
		PARI A		(l/s)	3,82	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4,01	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3,70	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Gadoni	1.148	
cs	5	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Galtelli** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91027)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.446	192	469	287	702	179.744
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	87	156	13	233	20	4.982
Totale popol. residente	2.533					
Popol. fluttuante stag.	1.223	460	562	460	562	53.109
		TOTALE	1.044	TOTALE	1.284	237.835
		PARI A		(l/s)	14,86	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	15,60	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	16,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Galtelli	2.446	1.223
cs	87	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Gavoi** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91028)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3.119	192	598	287	895	229.183
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	13	156	2	233	3	766
Totale popol. residente	3.132					
Popol. fluttuante stag.	671	460	308	460	308	29.106
		TOTALE	908	TOTALE	1.206	259.055
		PARI A		(l/s)	13,96	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	14,66	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	13,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Gavoi	3.119	671
cs	13	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Irgoli** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91033)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.412	192	463	287	692	177.444
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	52	156	8	233	12	3.066
Totale popol. residente	2.464					
Popol. fluttuante stag.	453	460	208	460	208	19.656
		TOTALE	679	TOTALE	912	200.166
		PARI A		(l/s)	10,56	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	11,08	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6,30	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Irgoli	2.412	453
cs	52	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Lei** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91038)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	732	192	140	287	210	53.655
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	732					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	140	TOTALE	210	53.655
		PARI A		(l/s)	2,43	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,55	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	1,80	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Lei	732	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Loculi** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91040)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	571	192	109	287	163	41.774
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	5	156	0	233	1	0
Totale popol. residente	576					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	109	TOTALE	164	41.774
		PARI A		(l/s)	1,90	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,99	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6,30	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Loculi	571	
cs	5	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Lodè** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91041)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.424	192	465	287	695	178.211
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	23	192	4	287	6	1.533
Nuclei e case sparse	18	156	2	233	4	766
Totale popol. residente	2.465					
Popol. fluttuante stag.	1.034	460	475	460	475	44.887
		TOTALE	946	TOTALE	1.180	225.397
		PARI A		(l/s)	13,66	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	14,34	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	10,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Lodè	2.424	1.034
cs	18	
Ianna di S. Anna	1	
S. Anna	22	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Lodine** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91104)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	444	192	85	287	127	32.576
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	444					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	85	TOTALE	127	32.576
		PARI A		(l/s)	1,47	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,54	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	11,00	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Lodine		444				

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Lula** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91043)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.785	192	342	287	512	131.071
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	6	156	0	233	1	0
Totale popol. residente	1.791					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	342	TOTALE	513	131.071
		PARI A		(l/s)	5,94	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	6,23	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	9,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Lula	1.785	
cs	6	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Macomer** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91044)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	12.351	271	3.347	374	4.619	1.282.737
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	76	156	11	233	17	4.215
Totale popol. residente	12.427					
Popol. fluttuante stag.	743	460	341	460	341	32.224
		TOTALE	3.699	TOTALE	4.977	1.319.176
		PARI A		(l/s)	57,60	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	60,48	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	144,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Macomer	12.351	743
cs	76	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Mamoiada** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91046)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.691	192	516	287	772	197.757
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	1	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	2.692					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	516	TOTALE	772	197.757
		PARI A		(l/s)	8,94	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	9,38	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6,80	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Mamoiada	2.691	
cs	1	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Meana Sardo** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91047)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.157	192	414	287	619	158.665
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	2.157					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	414	TOTALE	619	158.665
		PARI A		(l/s)	7,16	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	7,52	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	11,00	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Meana Sardo		2.157				

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Noragugume** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91050)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	433	192	83	287	124	31.809
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	433					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	83	TOTALE	124	31.809
		PARI A		(l/s)	1,44	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,51	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	1,60	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Noragugume		433				

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Nuoro** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91051)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	41.030	360	14.770	476	19.530	5.660.602
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	214	192	41	287	61	15.713
Nuclei e case sparse	127	156	19	233	29	7.281
Totale popol. residente	41.371					
Popol. fluttuante stag.	1.650	460	759	460	759	71.725
		TOTALE	15.589	TOTALE	20.379	5.755.321
		PARI A		(l/s)	235,87	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	247,66	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	137,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Nuoro	41.030	1.650
cs	127	
Lollove	23	
Nostra Signora de su Monte	19	
Predas Arbas	129	
Stazione di Prato Sardo	43	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Oliena** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91055)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	8.024	220	1.765	316	2.535	676.436
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	28	156	4	233	6	1.533
Totale popol. residente	8.052					
Popol. fluttuante stag.	571	460	262	460	262	24.759
		TOTALE	2.031	TOTALE	2.803	702.728
		PARI A		(l/s)	32,44	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	34,06	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	20,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Oliena	8.024	571
cs	28	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ollolai** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91056)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.767	192	339	287	507	129.921
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	3	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	1.770					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	339	TOTALE	507	129.921
		PARI A		(l/s)	5,87	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	6,16	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Ollolai	1.767	
cs	3	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Olzai** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91057)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.154	192	221	287	331	84.698
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	8	156	1	233	1	383
Totale popol. residente	1.162					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	222	TOTALE	332	85.081
		PARI A		(l/s)	3,84	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4,03	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Olzai	1.154	
cs	8	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Onani** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91058)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	488	192	93	287	140	35.642
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	51	192	9	287	14	3.449
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	539					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	102	TOTALE	154	39.091
		PARI A		(l/s)	1,78	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,87	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Onani	488	
Mamone	51	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Onifai** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91059)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	796	192	152	287	228	58.254
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	11	156	1	233	2	383
Totale popol. residente	807					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	153	TOTALE	230	58.637
		PARI A		(l/s)	2,66	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,80	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6,40	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Onifai	796	
cs	11	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Oniferi** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91060)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	925	192	177	287	265	67.835
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	72	192	13	287	20	4.982
Nuclei e case sparse	6	156	0	233	1	0
Totale popol. residente	1.003					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	190	TOTALE	286	72.817
		PARI A		(l/s)	3,31	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3,48	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Oniferi	925	
cs	6	
Sos Eremos	72	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Orani** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91061)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3.326	192	638	287	954	244.513
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	39	156	6	233	9	2.299
Totale popol. residente	3.365					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	644	TOTALE	963	246.812
		PARI A		(l/s)	11,15	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	11,70	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	15,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Orani	3.326	
cs	39	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Orgosolo** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91062)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	4.831	192	927	287	1.386	355.272
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	11	156	1	233	2	383
Totale popol. residente	4.842					
Popol. fluttuante stag.	331	460	152	460	152	14.364
		TOTALE	1.080	TOTALE	1.540	370.019
		PARI A		(l/s)	17,82	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	18,72	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	18,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Orgosolo	4.831	331
cs	11	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Orosei** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91063)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	5.704	220	1.254	316	1.802	480.595
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	416	192	79	287	119	30.276
Nuclei e case sparse	93	156	14	233	21	5.365
Totale popol. residente	6.213					
Popol. fluttuante stag.	12.571	460	5.782	460	5.782	546.399
		TOTALE	7.129	TOTALE	7.724	1.062.635
		PARI A		(l/s)	89,40	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	93,87	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	51,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Orosei	5.704	3.885
Cala Liberotto	187	2.481
Cala Osalla		1.265
Catreattu - Fuille Mari		1.150
cs	93	
S.Maria		1.265
Sas Linnas Siccas	18	1.260
Sos Alinos	211	1.265

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Orotelli** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91064)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.459	192	472	287	705	180.894
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	6	156	0	233	1	0
Totale popol. residente	2.465					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	472	TOTALE	706	180.894
		PARI A		(l/s)	8,17	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	8,58	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	13,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Orotelli	2.459	
cs	6	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ortueri** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91066)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.597	192	306	287	458	117.274
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	1.597					
Popol. fluttuante stag.	450	460	207	460	207	19.561
		TOTALE	513	TOTALE	665	136.835
		PARI A		(l/s)	7,70	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	8,08	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	8,00	

POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.
Ortueri		1.597	450

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Orune** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91067)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3.134	192	601	287	899	230.333
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	127	192	24	287	36	9.198
Nuclei e case sparse	18	156	2	233	4	766
Totale popol. residente	3.279					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	627	TOTALE	939	240.297
		PARI A		(l/s)	10,87	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	11,41	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	13,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Orune	3.134	
cs	18	
Su Pradu	127	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Osidda** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91068)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	300	192	57	287	86	21.845
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	300					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	57	TOTALE	86	21.845
		PARI A		(l/s)	1,00	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,05	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	12,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Osidda	300	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ottana** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91070)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.706	192	519	287	776	198.906
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	83	156	12	233	19	4.599
Totale popol. residente	2.789					
Popol. fluttuante stag.	264	460	121	460	121	11.434
		TOTALE	652	TOTALE	916	214.939
		PARI A		(l/s)	10,60	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	11,13	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	10,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Ottana	2.706	264
cs	83	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ovodda** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91071)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.763	192	338	287	505	129.538
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	29	156	4	233	6	1.533
Totale popol. residente	1.792					
Popol. fluttuante stag.	367	460	168	460	168	15.876
		TOTALE	510	TOTALE	679	146.947
		PARI A		(l/s)	7,86	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	8,25	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	10,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Ovodda	1.763	367
cs	29	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Posada** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91073)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.957	192	375	287	561	143.718
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	464	192	89	287	133	34.109
Nuclei e case sparse	57	156	8	233	13	3.066
Totale popol. residente	2.478					
Popol. fluttuante stag.	7.241	460	3.330	460	3.330	314.685
		TOTALE	3.802	TOTALE	4.037	495.578
		PARI A		(l/s)	46,72	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	49,06	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	56,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Posada	1.957	3.702
cs	57	
Monte Longu	135	887
S. Giovanni	160	2.545
Sas Murtas	169	107

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Sarule** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91077)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.091	192	401	287	600	153.683
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	2.091					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	401	TOTALE	600	153.683
		PARI A		(l/s)	6,94	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	7,29	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6,70	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Sarule	2.091	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Silanus** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91083)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.524	192	484	287	724	185.493
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	2	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	2.526					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	484	TOTALE	724	185.493
		PARI A		(l/s)	8,38	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	8,80	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Silanus	2.524	
cs	2	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Sindia** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91084)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.202	192	422	287	631	161.731
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	2.202					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	422	TOTALE	631	161.731
		PARI A		(l/s)	7,30	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	7,67	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	9,00	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Sindia		2.202				

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Siniscola** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91085)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	9.079	220	1.997	316	2.868	765.350
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	2.348	192	450	287	673	172.462
Nuclei e case sparse	426	156	66	233	99	25.294
Totale popol. residente	11.853					
Popol. fluttuante stag.	14.326	460	6.589	460	6.589	622.660
		TOTALE	9.102	TOTALE	10.229	1.585.766
		PARI A		(l/s)	118,39	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	124,31	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	111,10	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Siniscola	9.079	2.049
Berchidda	48	16
Capo Comino	106	1.460
cs	426	
Cuccuru e Lana	137	
Ena sa Chitta-Su Tilò	122	
Iscra e Boes Avidi		684
Iscra e Voes	46	
La Caletta	1.450	4.046
Murtas Artas	43	
S Ena e Sa Chitta Su Tilo		568
S. Lucia	220	
S.Lucia		3.606
Sa Perda Arrubbia		1.897
Su Pranu	150	
Tanca Altana	26	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Sorgono** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91086)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.078	192	398	287	596	152.533
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	37	156	5	233	8	1.916
Totale popol. residente	2.115					
Popol. fluttuante stag.	670	460	308	460	308	29.106
		TOTALE	711	TOTALE	912	183.555
		PARI A		(l/s)	10,56	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	11,08	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	12,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Sorgono	2.078	670
cs	37	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Teti** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91090)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	903	192	173	287	259	66.302
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	903					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	173	TOTALE	259	66.302
		PARI A		(l/s)	3,00	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3,15	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4,00	

POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.
Teti		903	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Tiana** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91091)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	596	192	114	287	171	43.690
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	22	156	3	233	5	1.149
Totale popol. residente	618					
Popol. fluttuante stag.	206	460	94	460	94	8.883
		TOTALE	211	TOTALE	270	53.722
		PARI A		(l/s)	3,13	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3,28	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6,60	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Tiana	596	206
cs	22	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Tonara** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91093)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.465	192	473	287	707	181.277
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	96	192	18	287	27	6.898
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	2.561					
Popol. fluttuante stag.	1.592	460	732	460	732	69.174
		TOTALE	1.223	TOTALE	1.466	257.349
		PARI A		(l/s)	16,97	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	17,82	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	17,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Tonara	2.465	1.592
Stazione Desulo - Tonara	6	
Teliseri	90	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Torpè** - Provincia **NUORO** (ISTAT 91094)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.214	192	425	287	635	162.881
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	607	192	116	287	174	44.457
Nuclei e case sparse	109	156	17	233	25	6.515
Totale popol. residente	2.930					
Popol. fluttuante stag.	1.119	460	514	460	514	48.573
		TOTALE	1.072	TOTALE	1.348	262.426
		PARI A		(l/s)	15,60	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	16,38	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	12,90	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Torpè	2.214	658
Brunella	282	395
Concas	43	
cs	109	
Su Cossu	98	
Talavà	184	66