


IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE POSADA

(Q max= 15/25 l/s)

(ACQ. Consorzio di bonifica Sardegna centrale)



LEGENDA

- 1 = AERAZIONE
- 2 = FLOCCULATORE
- 3 = FLOTTATORE
- 4 = FILTRI A SABBIA
- 5 = VASCA DI ACCUMULO
- 6 = ISPESSITORE A SACCHI FILTRANTI
- A = PREOSSIDAZIONE (biossido di cloro)
- B = FLOCCULANTE (solfato di alluminio, policloruro di Al)
- C = CORREZIONE ph (soda caustica)
- D = COADIUVANTE DI FLOCCULAZIONE (carbone attivo in polvere)
- E = POST OSSIDAZIONE (biossido di cloro)

